




OZN	JEEL MISTINOSTI	PLOCHA	t (°C)	Q (W)
1.27	Predšielka	1,72	24	350
1.28	WC	1,21	24	375
1.29	Upratovanie	2,65	NC	-
1.30	Strojovňa	10,21	NC	-
1.31	Chodba	10,16	15	60
1.32	Zasadňacia	26,65	22	1650
1.33	Kancelária	18,75	22	1150
1.34	Kancelária	18,01	22	740
1.35	Kuchynňa	50,42	15	1100
1.36	Umyvadňový riadok	17,43	15	740
1.37	Škaf	8,89	NC	-
1.38	Škaf	9,47	15	290
1.39	Škaf	7,73	NC	-
1.40	Kancelária	15,32	20	1100
1.41	Kancelária	11,40	20	800
1.42	Šatňa	11,39	20	800
1.43	Chodba	18,35	20	1250
1.44	Chodba	26,43	15	520
1.45	Závereie	4,90	10	190
1.46	Škaf	4,07	NC	-
1.47	Škaf	3,19	NC	-
1.48	Škaf	4,34	NC	-
1.49	Škaf	11,15	15	580
1.50	Priprava	10,69	NC	-
1.51	Rozvodňa	7,63	NC	-
1.52	Škaf	31,32	NC	-
1.53	Kotloba	23,63	NC	-

Zmluva		Datum	
Autor			
Zodpovedný projektant		Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.	
Výpracovateľ		Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.	
Investor		Obec Dvory nad Zlatovou	
		Dvory nad Zlatovou	
Akcia Výšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Zlatovou		pop Ing. Elena Belanová, Aut. Ing. M.Š. Sečulská 30 940 01 Nové Zámky	
Miesto stavby		Ešte záhrady	
		Forma	
		Datum	
		05/01/2016	
		6A4	
		09/2016	
Miesto stavby		Mestská	
		1:100	
		Stupno	
		Ešte	
		195,50	
		04	
Ďalšie prílohy		výkresy	