

	Tabulka vonkajších vplyvov																						
číslo miestnosti	Vonkajší vplyv/miestnosť	poznámky	AA – Teplota okolia	AB – Atmosférické podmienky	AC – Nadmorská výška	AD – Výskyt vody	AE – Výskyt cudzích pevných	AF – Výskyt korozívnych alebo	AG – Mechanické namáhanie	AH – Vibrácie	AK – Výskyt rastlín alebo plie	AL – Výskyt živočíchov	AM – Elektromagnetické, elektrostatické alebo,	AN – Slnéčné žiarenie	AP – Seizmické účinky	AQ – Búrková činnosť	AR – Pohyb vzduchu	AS – Vietor	AT – Snehová pokrývka	AU – Námraza	BA – Schopnosť osôb	BC – Kontakt osôb	BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva
_1.01	Den. miestnosť- spálňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.02	Herňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.03	Jedáleň	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.04	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.05	Upratovačka	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.06	Umývareň	základné+zóny podľa STN 33 2000-7-701 , Z0,Z1,Z2 a N701.3 zóna umývacieho priestoru,	AA5 +5- +40C°	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.07	Šatňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.08	WC	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.09	Šatňa	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.10	Predsieň	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.11	Výťah	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.12	Jedáleň	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.12	Rozdelovňa jedla	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.13	Herňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.14	Herňa+ spálňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.15	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.16	Upratovačka	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.17	Umývareň	základné+zóny podľa STN 33 2000-7-701 , Z0,Z1,Z2 a N701.3 zóna umývacieho priestoru,	AA5 +5- +40C°	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.18	Šatňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.19	Šatňa	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.20	WC	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.21	Chodba	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.22	Chodba	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.23	Chodba	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.24	Chodba	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.25	WC	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.26	Predsienka	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.27	Predsienka	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.28	WC	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.29	Upratovanie	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.30	Strojovňa	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.31	Chodba	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.32	Zasadačka	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.33	Kancelária	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.34	Kancelária	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1

_1.35	Kuchyňa	zák, vlhké, mokré	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1,AD2, AD3 do výšky 1,5m	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA4	BC3	BD1
_1.36	Umýváreň riadu	zák, vlhké, mokré	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1,AD2, AD3 do výšky 1,5m	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA4	BC3	BD1
_1.37	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.38	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.40	Kancelária	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.41	Kancelária	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.42	Šatňa	základné+zóny podľa STN 33 2000-7-701 , Z0,Z1,Z2 a N701.3 zóna umývacieho priestoru,	AA5 +5- +40C°	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.43	Chodba	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.44	Chodba	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_1.45	Zádverie	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.46	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.47	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.48	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.49	Príprava	zák, vlhké, mokré	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1,AD2, AD3 do výšky 1,5m	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA4	BC3	BD1
_1.50	Sklad	zák, vlhké, mokré	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1,AD2, AD3 do výšky 1,5m	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA4	BC3	BD1
_1.51	Rozvodňa	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.52	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_1.53	Kotolňa	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA4	BC2	BD1
_1.54	Vonkajšie priestory	Vonkajšie	AA7 -25 - +55C°	AB7	AC1	AD2	AE3	AF2	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN3	AR1	AQ3	AR1	AS1	AT2	AU2	BA1	BC2	BD1
_2.01	Den. miestnosť- spálňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.02	Herňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.03	Jedáleň	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.04	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.05	Upratovačka	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.06	Umýváreň	základné+zóny podľa STN 33 2000-7-701 , Z0,Z1,Z2 a N701.3 zóna umývacieho priestoru,	AA5 +5- +40C°	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.07	Šatňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.08	WC	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.09	Šatňa	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.10	Predsieň	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.11	Výťah	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.12	Jedáleň	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.12	Rozdelovňa jedla	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.13	Herňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.14	Herňa+ spálňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.15	Sklad	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.16	Upratovačka	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.17	Umýváreň	základné+zóny podľa STN 33 2000-7-701 , Z0,Z1,Z2 a N701.3 zóna umývacieho priestoru,	AA5 +5- +40C°	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.18	Šatňa	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1

_2.19	Šatňa	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.20	WC	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1	BC2	BD1
_2.21	Chodba	zákl. , deti	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1
_2.22	Chodba	základné	AA4 -5- +40C°	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AR1	AQ1	AR1	AS1	AT1	AU1	BA1,BA2	BC2	BD1