č.m.	názov m.
_1.01	Den. miestnosť- spálňa
_1.02	Herňa
_1.03	Jedáleň
_1.04	Sklad
_1.05	Upratovačka
_1.06	Umyváreň
_1.07	Šatňa
_1.08	WC
_1.09	Šatňa
_1.10	Predsieň
_1.11	Výťah
_1.12	Jedáleň
_1.12	Rozdelovňa jedla
_1.13	Herňa
_1.14	Herňa+ spálňa
_1.15	Sklad
_1.16	Upratovačka
_1.17	Umyváreň
_1.18	Šatňa
_1.19	Šatňa
_1.20	WC
_1.21	Chodba
_1.22	Chodba
_1.23	Chodba
_1.24	Chodba
_1.25	WC
_1.26	Predsienka
_1.27	Predsienka
_1.28	WC
_1.29	Upratovanie
_1.30	Strojovňa
_1.31	Chodba
_1.32	Zasadačka
_1.33	Kancelária
_1.34	Kancelária
_1.35	Kuchyňa
_1.36	Umyváreň riadu
_1.37	Sklad
_1.38	Sklad
_1.39	Sklad
_1.40	Kancelária
_1.41	Kancelária
_1.42	Šatňa
_1.43	Chodba
_1.44	Chodba
_1.45	Zádverie
_1.46	Sklad
_1.47	Sklad
_1.48	Sklad
_1.49	Sklad
_1.50	Príprava
_1.51	Rozvodňa
_1.52	Sklad
_1.53	Kotolňa
_1.54	Vonku

OZ	TYP	NÁZOV	VÝKON	KRYTIE
A1	DELIA_1 LED-1L13A07KN62	1-LED-1L13B07KN62/PC22 3000× 15W IP44-	15	IP44
N2	DELIA_2 LED-4L11A07KN83	2-LED-1L15B07KN83/PC23 3000× 29W IP44-NUDZ 1HOD-	27	IP44
A3	DELIA_2 LED-4L11A07KN83_PC23	3-LED-1L15B07KN83/PC23/NK1W 3000× 29W IP44-	27	IP44
A4	DEMI R HMP 6000 lm 59W	4-DEMI C HMP 6000 lm 59W 830 FO EM 1h 250x1200mm-NUDZ 1HOD-	63	IP20
A5	DEMI R HMP 6000 lm 59W	5-DEMI C HMP 6000 lm 59W 830 FO 250x1200mm-	63	IP20
A6	INTRA LIGHTING 5700 1x28W T16 G5 EB (3836 lm; 36.0 W)	6-5700 4290 lm 36W 830 FO 1277mm IP66-	36	IP66
N8	INTRA LIGHTING 5700 1x28W+NUDZ	8-5700 3150 lm 27W 830 FO 1277mm IP66 EM 1h-NUDZ-	27	IP66
A9	INTRA LIGHTING 5700 1x28W	9-5700 3150 lm 27W 830 FO 1277mm IP66-	27	IP66
I1	INTRA LIGHTING 5700 1x28W T16+NUDZ	11-5700 4290 lm 36W 830 FO 1277mm IP66 EM 1h-NUDZ-	36	IP66
I2	INTRA LIGHTING 5700 1x28W T16+NUDZ	12-5700 3150 lm 27W 830 FO 1277mm IP66 EM 1h-NUDZ-	27	IP66
B3	INTRA LIGHTING 5700 1x28W	13-5700 3150 lm 27W 830 FO 1277mm IP66-	27	IP66
I4	INTRA LIGHTING ARAGO IP65 LED 66W+NUDZ	14-ARAGO 8000 lm 60W 830 FO narrow 258x1200 mm IP65 glass white EM 1h-NUDZ-	65	IP65
B5	INTRA LIGHTING ARAGO IP65 LED 66W	15-ARAGO 8000 lm 60W 830 FO narrow 258x1200 mm IP65 glass white-	65	IP65
B6	DELIA 3, 1 x LED modul L16B07, 36W	16-LED-1L16B07KN94/PC24 3000× 36W IP44-	36	IP44
B7	DELIA 3, 1 x LED modul L16B07, 36W	17-LED-1L16B07KN94/PC24/NK1W 3000× 36W IP44-NUDZ-1HOD-	36	IP44
B8	DELIA 3, 2 x LED modul L43B07, 58W	18-LED-2L43B07KN94/PC24 3000× 58W IP44-	58	IP44
B9	DELIA 3, 2 x LED modul L43B07, 58W+1HOD	19-LED-2L43B07KN94/PC24/NK1W 3000× 58W IP44-NUDZ-1HOD-	58	IP44
C1	ENOLA C WL COB LED 9W	22-ENOLA C vonkajšia WL COB LED 9W 700lm 3000K antracit-	11	IP55

		Rozvádzač
3		Poistková skriňa SR3
		vývod káblový ukonč. krabicou
V1		Ventilator s dobehom do WC
	774414	tlačidlo pre žalúzie biele
		Spínač jednopólový; řazení 1; d. ; b. jasně bílá
		Spínač dvojpólový; řazení 2; d. ; b. jasně bílá
		Přepínač sériový; řazení 5; d. ; b. jasně bílá
		Přepínač střídavý; řazení 6; d. ; b. jasně bílá
		Přepínač křížový; řazení 7; d. ; b. jasně bílá
po		Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. ; b. bílá
po		Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. ; b. bílá
		Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá
6		Krabica rozvodka 6mm2 6455-26 P/5 - ČIERNA - IP67
		Pod omietkou
		Trubka-chránička
		Káblový žlab
		Stupačka Klesačka

PROSTREDIE STN332000–5–51
AA7,AB7, AD2, AE3 vonkajšie min. IP43
AA7,AB7, AD2, AE3 pod prístr.min. IP21
AA5,AB5,AD1,AE1, BA1,BA2 základné min.IP20
Z0,1,2,3 – Základné v kúpelni zóny podla STN 33 2000–7–701 min. IPX7,X4,

VYPRACOVAL	ZODP.PROJ.PROFESIE	KONTROLOVAL	HIP.PROJ.STAVBY	
Ladislav Száraz	Ladislav Száraz	APK Košnar a Cápa	APK Košnar a Cápa	Alcato s.r.o. 941 07 VELKÝ KÝR, APÁTSKA 41 +421 905 851 950 ALCATOSRO@GMAIL.COM
OKRES: Nové Zámky		OBEC: Dvory nad Žitavou		
INVESTOR: Obec Dvory nad Žitavou				
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou SO 01 - Vlastná stavba				FORMAT 1 A4 DATUM 06.09.2016 STUPEN RP MERITKO 1:50 ZAK.CISLO: 1987
Pôdorys 1NP-svetelné obvody časť 2				ARCHIVNI CISLO 1987/2016 — C.VYKRESU 107

D:\Projekty\Astra\1987\1987-E-103.dwg, 107 A1 1NP SV2, 3. 10. 2016 12:33:33